


Varianty modulačních automatik MLC04.41 a MLC04.51

Rozdíly automatik stejného typového označení:

- Diodový usměrňovač (4 diody) u konektoru J1.** Zda použit variantu „s usměrňovačem“, nebo „bez usměrňovače“ se volí podle použitého plynového ventilu.



použitý plynový ventil	varianta modulační automatiky MLC04.41 a MLC04.51
White Rogers Model 36E16S, Type 509, skl. číslo:20894	bez usměrňovače
White Rogers Model 91B01S, Type 5, skl. číslo:21588	možno použít obě varianty
White Rogers Model 91B05S, Type 3, skl. číslo:22118	možno použít obě varianty
White Rogers Model 91B05W, Type 1, skl. číslo:21325	s usměrňovačem MLC04.41 skl. č. 21939 s usměrňovačem MLC04.51 skl. č. 21953
SIT 845 Sigma Code 0845037, skl. číslo 41366	bez usměrňovače MLC04.41 skl. č. 24494 bez usměrňovače MLC04.51 skl. č. 24407

- Varianta procesoru dané automatiky.** (značeno na procesoru-např. MLC04.41 V.3.00). Rozdílnost verzí procesoru v závislosti na použitém plynovém ventilu je v jiných proudově regulačních charakteristikách modulátoru.

Modulační automatika MLC04.41		
verze pro plynové ventily White Rogers-skl. číslo 21939		
	Umí	neumí
V. 1.00	venkovní čidlo Q01	interface-IU02
V. 2.00	Q01, oproti V. 1.00 má rychlejší náběhovou rampu při ohřevu TUV	IU02
V. 3.00	Q01, IU02	
verze pro plynové ventily SIT-skl. číslo 24494		
V. 3.01	Q01, IU02	

Modulační automatika MLC04.51		
verze pro plynové ventily White Rogers-skl. číslo 21953		
	umí	neumí
V. 1.00	Q01, jediná verze která umí sekundární ohřev TUV-dávaly se do kotlů 12 a 23TCLX/N, při ohřevu zásobníku nutno propojit JP3,	IU02, IU04-obě verze, IU04.10, IU05
V. 10.00	Q01, IU04-pouze první verzi, při ohřevu zásobníku nutno propojit JP3,	IU02, IU04-druhá verze, IU04.10, IU05
V. 11.00	Q01, IU02, IU04-druhá verze, při ohřevu zásobníku se nepropojuje JP3!	IU04-první verze, IU04.10, IU05
V. 11.01	Q01, IU02, IU04.10, IU05, při ohřevu zásobníku se nepropojuje JP3!	IU04-obě verze
verze pro plynové ventily SIT-skl. číslo 24407		
V. 11.02	Q01, IU02, IU04.10, IU05, při ohřevu zásobníku se nepropojuje JP3!	IU04-obě verze